



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

для контроля за температурным режимом помещения должны быть оснащены бытовыми термометрами



ШКОЛА

- В УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И КАБИНЕТАХ, ЛАБОРАТОРИЯХ, АКТОВОМ ЗАЛЕ, СТОЛОВОЙ, ГАРДЕРОБЕ - ОТ 18 ДО 24 °С
- В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, КОМНАТАХ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ, СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ, МАСТЕРСКИХ - ОТ 17 ДО 20 °С
- В МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ, РАЗДЕВАЛЬНЫХ КОМНАТАХ СПОРТИВНОГО ЗАЛА - ОТ 20 ДО 22 °С,
- В ДУШЕВЫХ - ОТ 24 ДО 25 °С



ДЕТСКИЙ САД

- В ПРИЕМНЫХ, ИГРОВЫХ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП
- ОТ 22 ДО 24 °С
- МЛАДШЕЙ, СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУПП
- ОТ 21 ДО 23 °С
- В СПАЛЬНЯХ ВСЕХ ГРУПП
- ОТ 19 ДО 20 °С
- В ТУАЛЕТНЫХ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП
- ОТ 22 ДО 24 °С
- В ТУАЛЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
- ОТ 19 ДО 20 °С
- В ЗАЛЕ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ГИМНАСТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
- ОТ 19 ДО 20 °С
- В ЗАЛЕ С ВАННОЙ БАССЕЙНА - НЕ МЕНЕЕ 29 °С
- В РАЗДЕВАЛКЕ С ДУШЕВОЙ БАССЕЙНА
- ОТ 25 ДО 26 °С
- В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ОТ 22 ДО 24 °С



СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

econ.raspravka.mzd.gov.ru